



کد فرم : FHR06 شماره: تاریخ: 1401.12.21	فرم صورتجلسه	 سازمان ملی استاندارد ایران
---	---------------------	---

تاریخ شروع صورتجلسه: 1401.12.21	موضوع جلسه: بخشی از کاورهای مربوط به سینی کابل های ابزار دقیق	
زمان جلسه:	صفحه 1 از 1	ن جلسه: شرکت نکا نوین - کارخانه ارک نوین

تاریخ اقدام	اقدام کننده	شرح	یاف
		1. پیرو هماهنگی انجام شده عطف به درخواست های بازرسی 18 به محل شرکت نکا نوین و مراجعه گردید و در خصوص بازرسی بخشی از کاورهای مربوط به سینی کابل های ابزار دقیق فعالیت های به شرح ذیل انجام گرفت: 2. مدارک بازرسی: Ladder/Tray Drawings for Instrument Items: SACR-615-GEN-IN-DWG-0001-001 Packing procedure: SACR-615-GEN-QM-PRC-0001 AP PL NO: SACR-PL-715-NNC-002 3. بر اساس مدرک مذکور تست های ذیل بر اقلام مذکور انجام گرفت که نتایج در مجموع رضایت بخش بود. 3.1. بررسی وضعیت ظاهری گالوانیزه انجام شده و چک کردن تعدادی بصورت رندم 3.2. تست های ابعادی و اندازه گیری های ابعادی اقلام مطابق با نقشه ها 3.3. اندازه گیری ضخامت گالوانیزه (میانگین 60 الی 85 میکرون) بصورت رندم 3.4. اقلام مطابق با پکینگ لیست پیوست روی چوبتراش و مهار بوسیله تسمه فلزی بسته بندی شده است. 4. قابل ذکر است قرارداد مربوط به کاورها مجزا و 715 می باشد که در صورت صلاحدید واحد مهندسی شماره نقشه های کاور ها اصلاح گردد هماهنگی این موضوع از سمت شرکت نکا نوین می بایست انجام گردد. 5. با توجه به بازرسی انجام شده نتیجه بازرسی رضایت بخش بود لذا لیست بسته بندی اقلام مذکور امضا و به سازنده تحویل شد.	

نام و امضا دبیر جلسه: 

نام و امضا اعضا حاضر: