


Class: 1	پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی							 ADISH Southern Adish Gas Condensate Refinery company
	گزارش بازرسی فنی (IVR)							
	Project	Phase	Unit	Disc.	Type	Seq. No.	Rev.	
	SACR	PQ	GEN	QM	FRM	xxx	00	صفحه 1 از 5

23-IVR-605-NEK-3980	شماره گزارش:	011	شماره درخواست بازرسی:
1402-07-09	تاریخ بازرسی:	1402-07-08	تاریخ درخواست بازرسی:

۱- مشخصات بازرسی			
نام پروژه:	پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی	شماره سفارش/خرید:	ADISH-PO-GE-119
نام کارفرما:	پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	تامین کننده/تولید کننده:	نکا نوین
۲- محل بازرسی			
☐ دفتر فروشنده ☒ کارخانه ☐ انبار ☐ بندر بارگیری ☐ آزمایشگاه			
آدرس: نکا نوین - شهرک صنعتی شمس آباد			
۳- دامنه بازرسی			
☐ بازرسی قبل از حمل	☐ بازرسی مواد اولیه	☐ نمونه برداری آزمایشگاه	☒ نظارت بر انجام آزمون
☒ کنترل کمی	☒ کنترل ظاهری	☒ کنترل ابعادی	☒ بررسی مدارک
☐ آزمون فشار	☐ آزمون کاربردی	☒ آزمون عملکردی	☐ آزمون الکتریکی
☒ کنترل رنگ و پوشش	☐ بسته بندی و علامت گذاری	☐ بارگیری و حمل	☒ آزمون غیر مخرب
☒ موارد دیگر			
۴- مشخصات کالاهای بازرسی شده			
ردیف	شرح کالا	تعداد	واحد
۱	MV switchgear no: MSW-S45-101 11KV, QTY: 12 Cells	۱۲	سلول
۵- نتیجه بازرسی			
☒ تایید ☐ مشروط ☐ مغایرت			
بازرسی (نام، تاریخ، امضاء)		تایید کننده (نام، تاریخ، امضاء)	
حسن دلپاز ۱۴۰۲۰۷۰۱۵ 			

۶- فعالیت های بازرسی مطابق ITP شماره:

	پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی							 ADISH Southern Adish Gas Condensate Refinery company
	گزارش بازرسی فنی (IVR)							
	Project	Phase	Unit	Disc.	Type	Seq. No.	Rev.	
Class: 1	SACR	PQ	GEN	QM	FRM	xxx	00	صفحه 2 از 5

23-IVR-605-NEK-3980	شماره گزارش:	011	شماره درخواست بازرسی:
1402-07-09	تاریخ بازرسی:	1402-07-08	تاریخ درخواست بازرسی:

ردیف	شماره فعالیت ITP	شرح فعالیت	نقش بازرس
1		Final & packing	
۷- کنترل بسته بندی			
	مجموع وزن ناخالص:	تعداد بسته ها:	۲۲
	مجموع وزن خالص:	شماره لیست بسته بندی:	SACR-PL-NNC-605-001 – Rev.01
	نوع بسته بندی:	باکس چوبی	
۸- کنترل علامت گذاری			
۹- شرح بازرسی			
۱. پیرو هماهنگی انجام شده عطف به درخواست بازرسی شماره: 011 به محل شرکت نکا نوین مراجعه گردید و در خصوص بازرسی نهایی و بسته بندی یک ردیف تابلوی MV به شماره تگ : MSW-S45-101 شامل 12 سلول فعالیت های به شرح ذیل انجام گرفت: ۲. مدارک استفاده شده در بازرسی MV switchgear no: MSW-S45-101 11KV, QTY: 12 Cells PL NO: SACR-PL-NNC-605-001 – Rev.01 Packing procedure, no: SACR-605-PGU-QM-PRC-0004 Rev.01 AP ۳. تست FAT تابلوی مذکور مطابق با صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱،۰۲،۱۱ انجام شده است همچنین بسته بندی تابلو در تاریخ 1402.02.16 بصورت پالت و نایلون حبابدار بازرسی شده بود لذا مطابق با توافقات انجام شده بسته بندی به باکس چوبی تغییر کرده است لذا بازرسی مجدد از بسته بندی انجام گرفت لیست بسته بندی اصلاح و مجدد به پیوست ارایه شده است ۴. بازرسی مطابق با لیست بسته بندی پیوست و توافقات انجام شده بصورت باکس چوبی تسهیمه انجام شده است. ۵. لیست بسته بندی اقلام مذکور امضا و به سازنده تحویل شد			
۱۰- مراجع بازرسی (دستورالعمل، استاندارد، نقشه و ...)			
ردیف	عنوان مدرک	شماره مدرک/ کد ویرایش	وضعیت
۲	ITP	SACR-624-GEN-QM-ITP-2001	AP
	DWG	SACR-605-PGU-EL-DWG-0001-03	AP
	Schematic Control Diagram:	SACR-605-PGU-EL-DIA-0003 Rev.01 AP	AP

	پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی							 ADISH Southern Adish Gas Condensate Refinery company
	گزارش بازرسی فنی (IVR)							
	Project	Phase	Unit	Disc.	Type	Seq. No.	Rev.	
Class: 1	SACR	PQ	GEN	QM	FRM	xxx	00	صفحه 3 از 5

23-IVR-605-NEK-3980	شماره گزارش:	011	شماره درخواست بازرسی:
1402-07-09	تاریخ بازرسی:	1402-07-08	تاریخ درخواست بازرسی:

AP	SLD: SACR-605-PGU-EL-DIA-0001 Rev.03 AP	SLD	
AP	: SACR-605-PGU-QM-PRC-0004 Rev.01 AP	Packing procedure	
۱۱- تجهیزات بازرسی			
ردیف	نام تجهیز	شماره سریال	شماره کالیبراسیون
۱			
۲			
۱۲- مدارک بررسی شده			
ردیف	عنوان	شماره مدرک/کد ویرایش	ملاحظات
۱			
۱۳- عدم تطابق ها/مغایرتها			
۱۴- ضمائم			
ردیف	عنوان	شماره مدرک/کد ویرایش	تعداد صفحات
۱	MOM		1
۲	PL	SACR-PL-NNC-605-001 – Rev.01	1
۳	IRN	۳۹۸۰	1
۱۵- زمان و مسافت بازرسی			
مدت زمان بازرسی: ۱ روز		مسافت (Km): شهرک صنعتی شمس آباد	
۱۶- تایید وضعیت فعالیت های بر اساس برنامه زمانبندی تایید شده (به شرح جدول پیوست تکمیل گردد)			
۱۷- تصاویر			

	پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی							 ADISH Southern Adish Gas Condensate Refinery company
	گزارش بازرسی فنی (IVR)							
	Project	Phase	Unit	Disc.	Type	Seq. No.	Rev.	
Class: 1	SACR	PQ	GEN	QM	FRM	xxx	00	صفحه 4 از 5

23-IVR-605-NEK-3980	شماره گزارش:	011	شماره درخواست بازرسی:
1402-07-09	تاریخ بازرسی:	1402-07-08	تاریخ درخواست بازرسی:



	پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی							 ADISH Southern Adish Gas Condensate Refinery company
	گزارش بازرسی فنی (IVR)							
	Project	Phase	Unit	Disc.	Type	Seq. No.	Rev.	
Class: 1	SACR	PQ	GEN	QM	FRM	xxx	00	صفحه 5 از 5

23-IVR-605-NEK-3980	شماره گزارش:	011	شماره درخواست بازرسی:
1402-07-09	تاریخ بازرسی:	1402-07-08	تاریخ درخواست بازرسی:

