

成 績 表
T E S T C E R T I F I C A T E

製品名称 压力伝送器 PRODUCT NAME Gauge Pressure Transmitter	タグ No. TAG NO. PT-520-056
形名 MODEL EJX630A-JAS7N-014EL/KS21/D3/A/C3/T05/N4/MA2	スタイル STYLE S1
手配 No. ORDER NO. 2009097836-000140-0004	計器番号 SERIAL NO. 90Z917128
測定範囲 MEASURING RANGE -50 - 150 mmH2O	外観 APPEARANCE 良、GOOD

入出力特性 INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS 許容差 ACCURACY : ± 0.734 % of span

入 力 INPUT	出 力 OUTPUT		
圧 力 PRESSURE (mmH2O)	基準値 DESIRED (mA)	誤 差 ERROR (of span)	
		↓ 上昇 INC. (%)	↑ 下降 DEC. (%)
-50.00	4	+0.008	-0.093
50.00	12	-0.206	-0.220
150.00	20	-0.110	

項 目	ITEM	結果 RESULT
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	出力端子(+, -端子間短絡)-GND OUTPUT TERM. (BETWEEN +&- TERM. SHORTED)-GND 20MΩ/100 V DC	良、GOOD
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	出力端子(+, -端子間短絡)-GND OUTPUT TERM. (BETWEEN +&- TERM. SHORTED)-GND 100V AC/ 1 min	良、GOOD
内蔵指示計 INTEGRAL INDICATOR	許容差(入出力特性許容差)+(±0.1%) ACCURACY (INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS ACCURACY)+(±0.1%)	良、GOOD
プロセス接続口 PROCESS CONNECTION	HIGH 1/2 NPT male	良、GOOD
	LOW =====	
配線接続口 CONDUIT HOLE	Two M20 × 1.5	良、GOOD
IFO 寸法検査 IFO DIMENSIONAL CHECK	オリフィス口径 ORIFICE BORE SIZE	=====
通信機能 COMMUNICATION FUNCTION	検査基準参照 REFER TO INSPECTION STD.	良、GOOD
ステータス接点出力 STATUS OUTPUT	検査基準参照 REFER TO INSPECTION STD.	=====

N O T E S

日付 DATE 2023-09-05	室内温度・湿度 AMBIENT TEMP. & HUM. 24 °C & 40 %
検査者 INSPECTOR Y. Aizawa	承認者 APPROVED BY D. Suzuki
	D.S