

成 績 表  
T E S T C E R T I F I C A T E

製品名称 圧力伝送器

PRODUCT NAME Gauge Pressure Transmitter

形名

MODEL EJX630A-JAS7N-014EL/KS21/D3/A/C3/T05/N4/MA2

手配 No.

ORDER NO. 2009097836-000140-0006

タグ No.

TAG NO. PT-520-058

スタイル

STYLE S1

計器番号

SERIAL NO. 90Z917130

測定範囲

MEASURING RANGE -50 - 150 mmH2O

外観

APPEARANCE 良、GOOD

入出力特性 INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS

許容差 ACCURACY :  $\pm 0.734$  % of span

入 力 INPUT	出 力 OUTPUT		
圧 力 PRESSURE  (mmH2O)	基準値 DESIRED  (mA)	誤 差 ERROR (of span)	
		↓ 上昇 INC. (%)	↑ 下降 DEC. (%)
-50.00	4	+0.069	-0.330
50.00	12	-0.269	-0.295
150.00	20	-0.296	

項 目	ITEM	結果 RESULT
絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	出力端子(+, -端子間短絡)-GND OUTPUT TERM. (BETWEEN +&- TERM. SHORTED)-GND 20M $\Omega$ /100 V DC	良、GOOD
耐電圧 DIELECTRIC STRENGTH	出力端子(+, -端子間短絡)-GND OUTPUT TERM. (BETWEEN +&- TERM. SHORTED)-GND 100V AC/ 1 min	良、GOOD
内蔵指示計 INTEGRAL INDICATOR	許容差(入出力特性許容差)+( $\pm 0.1$ %) ACCURACY (INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS ACCURACY)+( $\pm 0.1$ %)	良、GOOD
プロセス接続口 PROCESS CONNECTION	HIGH 1/2 NPT male	良、GOOD
	LOW =====	
配線接続口 CONDUIT HOLE	Two M20 $\times$ 1.5	良、GOOD
IFO 寸法検査 IFO DIMENSIONAL CHECK	オリフィス口径 ORIFICE BORE SIZE	=====
通信機能 COMMUNICATION FUNCTION	検査基準参照 REFER TO INSPECTION STD.	良、GOOD
ステータス接点出力 STATUS OUTPUT	検査基準参照 REFER TO INSPECTION STD.	=====

N O T E S

日付

DATE 2023-09-05

室内温度・湿度

AMBIENT TEMP. & HUM. 24  $^{\circ}$ C & 39 %

検査者

INSPECTOR Y. Aizawa

承認者

APPROVED BY D. Suzuki

D.S